



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Псковской области

Псков, ул. Инженерная д. 92, тел.: (8112) 79-44-14, факс: 79-44-09 www.60.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Псков, ул. Инженерная д. 92, тел./факс: (8112) 53-65-13, E-mail: und.pskov@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Великие Луки

Великие Луки, ул. Дружбы д. 6, тел.: (81153) 9-19-70, факс: 9-19-72, E-mail: ond.vluki@yandex.ru

Предписание № 39 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта», ИНН 6025001776.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – лица, ответственного за соответствие по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по г. Великие Луки УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Псковской области от «26» марта 2019 года № 39 Тимофеева Сергея Николаевича.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, физического лица – лица, ответственного за организацию работы и выполнение распоряжений приказов о проведении проверки)

в период с «10» по «15» апреля 2019 года Степановым Максеимом Юрьевичем заместителем начальника ОНД и ПР по г. Великие Луки УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области проведена плановая проверка на объекте защиты – здании учебного корпуса № 2 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта», по адресу: г. Великие Луки, пл. Юбилейная, 4 к. 3,

(полное наименование и адрес проведения проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, адрес объекта (места) проверки, наименование и адрес (если указана) объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с: Крицук Галиной Сергеевной, специалистом по охране труда ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»

(фамилия, имя, отчество (-ов) лица, ответственного за соответствие руководителем (лицом, должностным лицом или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствующего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, выявленное в конкретном месте выявления нарушения	Пункт (подпункт) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В тамбуре запасного выхода эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции.	подпункт «а» пункта 42 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)	11.11.2019г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трёх месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе

руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъёмщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объёме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объёме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путём реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по г. Великие Луки
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного Управления
МЧС России по Псковской области
Степанов Максим Юрьевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) инициалы, наименование должности лица или сотрудника (тов) органа ГПН, проводящего проверку)

«15» апреля 2019 года



(подпись)

Предписание для исполнения получил:
Шляхтов Вячеслав Николаевич – ректор
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Великолукская государственная академия
физической культуры и спорта»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя или иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

«15» апреля 2019 года

(подпись)