



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Псковской области

Псков, ул. Инженерная д. 92, тел.: (8112) 79-44-14, факс: 79-44-09 www.60.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Псков, ул. Инженерная д. 92, тел./факс: (8112) 53-65-13, E-mail: pskov-ugpn@ya.ru

Отдел надзорной деятельности по г. Великие Луки

Великие Луки, ул. Дружбы д. 6, тел.: (81153) 9-19-70, факс: 9-19-72, E-mail: ond-vluki2010@yandex.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 11

г. Великие Луки, ул. Дружбы д. 6
(место составления акта)

11 час. 00 мин., 24.02.2016г.
(время, дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНД по г. Великие Луки УНД и ПР ГУ МЧС России по Псковской области от «04» февраля 2016 года № 11

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена внеплановая проверка зданий Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта», по адресу: г. Великие Луки, пл. Юбилейная, 4.

(вид проверки)

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- ФГБОУ ВО «ВЛГАФК», юридический адрес: 182100, г. Великие Луки, пл. Юбилейная, 4; ИНН 6025001776.

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращённое), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

«17» февраля 2016 года с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

«24» февраля 2016 года с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

Общая продолжительность проверки: «2» рабочих дня («3» часа)

(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Шляхтов Вячеслав Николаевич, ректор ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«11» часов «00» минут «04» февраля 2016 года

(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Степанов Максим Юрьевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Великие Луки управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлечённое (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Черковский Андрей Владимирович, проректор по АХЧ; Кришук Галина Сергеевна, инженер.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного Представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы «ВЛГАФК» - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объектов защиты, расположенных по адресу: г. Великие Луки, пл. Юбилейная, 4.

(указывается перечень мероприятий по контролю проведённых в рамках настоящей проверки)

Представлен отчёт о результатах расчёта пожарного риска: расчёт риска не проводился.

(указываются реквизиты отчёта, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности: _____

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): Не выполнены пункты 8 и 9 Предписания ОНД по г. Великие Луки от 22.12.2014г. № 405/1/1, а именно: п. 8 – Системы пожарной сигнализации общежития не обеспечивают дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, чем нарушен п. 7 ст. 83 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 9 – Системы пожарной сигнализации учебных корпусов не обеспечивают дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, чем нарушен п. 7 ст. 83 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Сертификаты соответствия.
2. Письмо для ФГКУ «2-й отряд ФПС по Псковской области».
3. Ответ от ФГКУ «2-й отряд ФПС по Псковской области».
4. Акт проверки работоспособности ПК.
5. Постановление об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Степанов Максим Юрьевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Великие Луки управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)



«24» февраля 2016 года

(подпись)

4
С актом проверки ознакомлен (а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):
Шляхтов Вячеслав Николаевич, Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«24» февраля 2016 года


(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)